




Art. 3891 / 3894, Planafaye 120 / 126 Villars-sur-Glâne

Rénovation du système de chauffage Installation d'une sonde géothermique commune pour deux pompes à chaleur sol-eau









Situation Rez inf. (120) / Etage supérieur (126) 1 : 100


Légende projet de rénovation:

-  **SGV120/126** Sonde géothermique commune double-simplex (2 circuits) pour Planafaye 120 et 126 (prof. 260 m, Q frig.max.adm. 12.2 kW => 2x 6.1 kW, antigel éthylène glycole 25% identique pour les 2 circuits, refroidissem. passif obligat.)
-  Rallonges de sonde double-simplex aller et retour 40mm jusqu'aux maisons 120 et 126 (cf. profils annexes 3 et 2)
-  Conduites de liaison aller et retour entre PAC et rallonges de sonde géothermique (cf. profils en annexes 3 et 2)

Légende installations existantes:

(la situation et l'exhaustivité des installations sont approximatives)

-  Chaudières, ECS, conduites / distribution CdS existants
-  Swisscom
-  Téléréseau
-  Gaz
-  Eaux usées
-  Eaux claires
-  Eau potable
-  Lignes et tableaux électriques des maisons 120 et 126 (le Tableau principal de la copropriété se trouve au garage souterrain)

 TeXoL Sàrl Villars-sur-Glâne CH	Mandat: 00320-FR2071 PAC Planafaye 120/126		Annexe 1
	Date: 16 juin 2021	Dessiné: ak	Contr.: tx
	Commune: Villars-sur-Glâne		Format: 30 x 42